

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. januar 2021 til kl. 08:00 den 23. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:26	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:05	Livjærgergade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:12	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:02	Dommervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:11	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:40	Bådehavnsgade	Forurening	Ved nærmere eftersyn viste det sig at komme noget hvidt vand ud af et afløbsrør der havde udløb til havnen. Miljøvagt informeret.
13:43	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
17:48	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
18:38	Italiensvej	Ild i container	Let røg fra glascontainer, slukket med 1 x HT-rør.
18:55	Kirsebærhaven	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:19	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Reel alarm, mindre ildløs på toilet, slukket ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. januar 2021 til kl. 08:00 den 23. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:28	Bådehavnsgade	Færdselsuheld	Solouheld, bil påkørt helle og vejskilt. Hul på benzintank, hvorved al indhold af benzin var udstømmet ved ankomst. Udlagt skum på kørebanen. Sikring af skadested. Bil fjernet fra kørebane.
21:41	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
23:42	Gillesager	Eftersyn	Eftersyn for røg i kælder. Anmelder var kommet hjem og intern ABA var aktiveret i opgang og mente at kunne se røg i vaskekælder. Foretaget eftersyn i kælder og i vaskerum med termisk kamera. Intet at bemærke. Intern ABA retableret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. januar 2021 til kl. 08:00 den 23. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
-----------	---------	---------	-------------