

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. januar 2021 til kl. 08:00 den 27. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:01	Kirsebærhaven	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:06	Degnehusene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:31	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:47	Farverland	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:42	Langkildevej	First Responder	First Responder.
11:51	Serridslevvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:58	Jernholmen	Brandalarm	Reel alarm, idet en dektektor var aktiveret på grund af ildløs i skraldesæk i ventilationsrum. Affaldsstativ trukket ud i det fri og slukket med vandslukker.
14:13	Frederikskaj	Bygn.brand-Lejlighed	Kortslutning i el-instalation, havde forårsaget større røgudvikling i lejlighed. Ventileret lejlighed med overtryksventilator, og overdraget skadestedet til vicevært og skadeservice.
14:35	Alsgade	Ild i bil	Røg fra motorrum. Oliespild fra motor udviklede en smule røg, kølet med 1 x HT-rør og eftersyn foretaget med termiskamera.
15:15	Nordens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. januar 2021 til kl. 08:00 den 27. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:15	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor. Vand i melder. Stedet lukkede for vandet og tilkaldte resourceperson.
18:35	Amager Boulevard	Færdselsuheld	Foretaget oprydning efter færdselsuheld.
18:49	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
20:08	Oliemøllegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
20:25	Sundbyøster Plads	Ild i skraldespand	Anlagt bål, slukket med 1 x HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
23:19	Tømmergravsgade	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Ved ankomst er alle kommet ud af bilerne. En tilskadekommet person overdraget til ambulancetjenesten. Kørebanen rengjort for vrage, og skadestedet overdraget til politiet.
02:31	Nørrebrogade	Bygn.brand-Butik	Mindre ildløs i butik, slukket med 1 x HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
04:46	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:41	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.