

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. januar 2021 til kl. 08:00 den 29. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:28	PorcelænsHAVEN	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund.
11:08	Sankt Nikolaj Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:21	Peder Lykkes Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:28	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret som følge af håndværkeres arbejde.
11:36	Frederiksberggade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret som følge af håndværkeres arbejde.
11:54	M-Vej	Brandalarm	Blind alarm. Et alarmtryk var aktiveret ved en fejl.
12:12	Emdrupvej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af damp og os fra madlavning.
12:14	Hallandsgade	Eftersyn	Intern alarm aktiveret i forbindelse med åbning af en nødudgangsdør.
12:18	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af damp og os fra madlavning.
13:02	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret som følge af håndværkeres arbejde.
13:36	Haraldsgade	Ild i skraldespand	Intet fundet.
13:52	Ørnebjergvej	Ild i container	Ild i container i skur. Container trukket ud i det fri og slukket med et HT-rør.
14:42	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af damp og os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. januar 2021 til kl. 08:00 den 29. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:07	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af damp fra produktionsanlæg.
19:01	Nørrebrogade	Mindre forurening	Foretaget oprydning efter mindre færdselsuheld.
19:51	Maglekildevej	Ild i køkken	Slukket med et HT-rør. Tryksat trappeopgang og ventileret lejlighed. Beboer tilset af ambulancepersonale og indbragt til observation for røgforgiftning. Skadestedet overdraget til skadeservice og Politiet.
20:26	H.V. Rolsteds Vej	Springpude	Ej indsat.
20:51	Howitzvej	Ild i skraldespand	Slukket med et HT-rør.
00:16	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af damp og os fra madlavning.
06:42	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret af damp fra produktionsanlæg.
07:11	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret som følge af håndværkeres arbejde.
07:26	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm som følge af beskadiget sprinklerhoved.
07:55	Stamholmen	Brandalarm	Et alarmtryk aktiveret for evakuering i forbindelse med gasudslip.