

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. februar 2021 til kl. 08:00 den 2. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:51	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:55	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:03	Ingerslevsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:09	Gærtorvet	Eftersyn	Ild i facadebeklædning i 7. sals højde pga. tagpaparbejde. Ildløs slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn ved opskæring af tagpap, intet at bemærke.
11:11	Betty Nansens Alle	Springtæppe	Intet behov for beredskabet. Stoppet før ankomst.
11:19	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:52	Jagtvej	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt foretaget med med gasdetektor i kælder samt hovedtrappe, intet at bemærke. Beboer bedt om at ringe 112, hvis lugten kommer igen. Skadestedet overgivet til Hofor og politiet.
11:53	Mimersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Eftersyn og udluftning foretaget.
12:06	Sydgårdsvej	Min. forurening-v/FUH	To biler impliceret i færdselsuheld, ingen tilskadekomne. Sikret skadestedet og foretaget oprydning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. februar 2021 til kl. 08:00 den 2. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:12	Bjergvænget	First Responder	First Responder
12:39	Tavlekærsvej	Brandalarm	Plastic på komfur tændt ved uheld. Slukket ved ankomst. Foretaget udluftning.
13:12	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:23	Torveporten	Ild i lastbil	Røgdudvikling fra skraldebil. Metalskrot læsset ud på vejen og slukket med CAFS. Efter aftale med renovationsfirmaet sørger de selv for borttransport af skrot. Skraldebil og underlag gennemgået for skader, intet at bemærke.
14:32	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Melder aktiveret på grund af brand i vasketøjssæk. Branden slukket af personalet med vand fra slangevinde før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning samt informeret politiet om hændelsen.
14:49	Schacksgade	Ild i etageejendom	Ild i el-boks i lejlighed. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Beboer blevet bedt om selv at kontakte elektriker.
14:53	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:11	Kettevej	Ild i bil	Mindre brand i motorrum på personbil, slukket med et HT-rør.
16:43	Vesterbrogade	Elevatorstop	Mødt, men ikke i arbejde.
18:12	Wildersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. februar 2021 til kl. 08:00 den 2. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:33	Pakhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:45	Under Elmene	Eftersyn	Falsk alarm. Biopejs forvekslet med ildløs.
19:49	Brydes Allé	Brandalarm	To detektorer aktiveret på grund af ild i skraldespand. Personale på plejehjemmet havde slukket skraldespanden. Foretaget eftersyn og udluftning samt informeret politiet om hændelsen.
00:17	Tegholm Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
03:57	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden ankomst.
03:59	Dannebrogsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
04:08	Toften	Ild i bil	Ild i bil viste sig at være ild i en 12 fods container, slukket med et HT-rør.
05:48	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en røgkanon.
07:16	Hustoftevej	Eftersyn	Røg fra tidligere containerbrand. Afslukket igen med et HT-rør.