

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. februar 2021 til kl. 08:00 den 9. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:22	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:23	Nørre Allé	Brandalarm	Røgudvikling fra fryser. Strøm til fryser afbrudt af personalet på stedet og lokale udluftet.
08:32	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:52	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:58	Vendsysselvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
10:52	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:15	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
12:25	Solbjerg Plads	Ild i skraldespand	Slukket med vand.
12:36	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:43	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. februar 2021 til kl. 08:00 den 9. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:29	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:48	Gammel Køge Landevej	Trafikulykke	Bil påkørt flere andre biler. 2 personer bragt til hospitalet. Oprydning.
14:10	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:31	Kirsten Walthers Vej	Trafikulykke	Oprydning efter trafikulykke som var forbundet til andet skadested. Bilen var kørt / skubbet ind i lyskurv og videre ind i mur. En tilskadekommet cykelist afhentet af ambulancetjenesten.
14:55	Jernholmen	Eftersyn	Blind alarm udløst af håndværkeres varme arbejde som havde antændt noget plastik. Intet at bemærke.
19:03	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:19	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:57	Brorsonsgade	Eftersyn	Røglugt stammede fra kork varmebrikker, der angiveligt ikke kunne tåle varme.
23:24	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
03:15	Artillerivej	Eftersyn	Beboer havde lugtet røg fra emhætte. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
07:11	Roskildevej	Eftersyn	Kortslutning i el skab. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.