

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. februar 2021 til kl. 08:00 den 11. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:40	Smedeland	Røg fra bygning	Kortslutning i lysamatur. Eftersyn foretaget.
09:56	Sognevej	Forurening	Personbil var kørt af vejen rundt i sving. En person blev taget ud af ambulanceredderne.
10:27	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:07	Sankt Knuds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:28	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:50	Rebæk Søpark	Røg fra lejlighed	Røg fra lejlighed grundet ild i køkken. Slukket med HT-rør. Lejlighedens beboer tilset af ambulancepersonale for røgforgiftning, iab. Udluftet lejligheden med overtryksventilator, tilkaldt skadeservicefirma og overdraget skadestedet til politiet.
12:16	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en beboer havde ved en fejl aktiveret brandalarmen.
12:26	Larslejsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:37	Amagerfælledvej	Brandalarm	Falsk alarm idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. Eftersyn foretaget.
12:43	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:01	Horsekildevej	Forurening	Varebil kørt ind i siden på personbil, sikret skadestedet. Overdraget skadested til politi.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. februar 2021 til kl. 08:00 den 11. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:11	Amager Boulevard	Trafik ulykke	Bus og personbil i mindre sammenstød. Foretaget sikring af skadestedet samt overdraget en person til akutberedskabet for kontrol for evt. lettere tilskadekomst. Overdraget skadestedet til politiet.
13:18	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:27	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:21	Trippendalsvej	Brandalarm	Falsk alarm idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. Eftersyn foretaget.
17:15	Rosenhøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:29	Hillerødgade	Eftersyn	Eftersyn for røg lugt. Ingen brand. Man rensede sin ovn.
18:23	Nordkrog	Skorstens brand	Ild i skorsten, slukket og eftersyn foretaget.
18:36	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning.
21:58	Dortheavej	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med HT.
02:20	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.