

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. februar 2021 til kl. 08:00 den 17. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:15	Teglhølmens Østkaj	Brandalarm	Blind alarm. Defekte sprinklerrør i kælder. Sprinklerservice rekvireret.
11:22	Krogagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
11:39	Lombardigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:58	Weidekampsgade	Ild i kælder	Brand i el-installation i kælderrum, slukket med HT-rør. Udluftet bygning. Overdraget skadested til skadeservice.
14:04	Farumgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:10	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
15:17	Bystævneparken	Brandalarm	Mindre brand i skraldespand, slukket af personale. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
15:21	Emil Holms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:52	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:55	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
19:01	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
19:46	Lygten	Trafikulykke	2 biler i uheld, ingen personskade. Foretaget oprydning samt skubbet 2 biler ind til siden. Politi overtog skadested.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. februar 2021 til kl. 08:00 den 17. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:51	Vestervang	Assistance	Assistance til politi. Udrykningen aflyst inden fremkomst.
20:26	Johan Semp's Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
21:02	Kongens Tværvej	Ild i container	Brand i 600 liters container med pap. Slukket med skumrør. Politiet overtog skadestedet.
22:32	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
22:52	Falkoner Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
23:55	Bygmestervej	Ild i bil	4 biler brandskadet. Ingen brandspredning til bygninger. Politi overtog skadestedet.
02:26	Egegade	Eftersyn	Røglugt i opgang. Brandskadet madras som var slukket, fundet på 5 sal. Politi overtog skadestedet.
03:13	Finsensvej	Eftersyn	Intet at bemærke.
06:17	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fugt i detektoren.
06:54	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fugt i detektoren. Detektor udkoblet og teknikker informeret.
06:58	Amagermotorvejen	Trafikulykke	Soloulykke. Bil flyttet til nødspor. Politi overtog skadestedet.
07:48	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Kortslutning og mindre brand i el installation. Slukket af håndværkere. Strøm til el skab afbrudt af teknikker.