

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. februar 2021 til kl. 08:00 den 19. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:14	Absalonsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:10	Ringager	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
10:30	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:45	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:08	Rostrupsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:21	Linde Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
12:57	Borups Allé	Forurening	2.biler kørt sammen med minimal skade. Skadestedet sikret, 1. pt overdraget til ambulancen. Politi overtaget skadested.
12:58	Esplanaden	Forurening	Person bil kørt ind i forretning. 1. person overtaget af amb. Bil trukket fri og ud af forretningen.
13:46	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
13:59	Esromgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:15	Hans Bogbinders Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:24	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. februar 2021 til kl. 08:00 den 19. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:15	Vognmandsmarken	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:07	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
16:48	Højnæsvej	Eftersyn	Eftersyn for kemisk lugt. Intet for brandvæsnet.
16:52	Stamholmen	Forurening	Væltet knallert lækker olie, dækket af kattegrus.
16:56	Østbanegade	Røg fra lejlighed	Elkedel smeltet på komfur.
17:58	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:08	Bjergvænget	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:47	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
19:46	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:15	Danasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:15	Solbjergvej	Brandalarm	Røgudvikling og røglugt fra elektronikskab. Foretaget eftersyn med termisk kamera samt udluftning i samarbejde med metroservice.
05:01	Merløsevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
07:02	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.