

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. februar 2021 til kl. 08:00 den 24. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:09	Smyrnavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:21	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
10:17	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:36	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:40	Schønbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:04	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:33	Aurikelvej	First Responder	First Responder
12:55	Tværvangen	Eftersyn	Mindre glødebrand på altan sluket med vandslukker. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:55	Brydes Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
12:57	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:59	Glostrup Hule	Min. forurening-Mindre spild	Mindre oliespild på vejbanen. Udlagt absodan for opsamling.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. februar 2021 til kl. 08:00 den 24. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:30	Strandboulevarden	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:39	William Wains Gade	Min. forurening-Oliefilm på vand	Oliefilm på vand ca. 100m. Udlagt absorberende flydespærring i samarbejde med B&H.
13:48	Husum Vænge	Assistance	Assistance til politiet.
14:24	Persiensvej	Eftersyn	Mindre brand slukket inden Beredskabets ankomst.
16:41	Teglværksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:21	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:55	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:07	Hostrups Have	Eftersyn	Røglugt efter mindre ildløs i opgang. Slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
21:52	Tagensvej	Bygn.brand-Institution	Mindre ild i bygning slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet.
21:59	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:00	Banevingen	Brand-Bil i det fri	Ild i flere biler slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
22:11	Strødamvej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
22:28	Hans Tavsens Gade	Naturbrand-Mindre brand	Gløder i bålsted slukket med et HT-rør. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. februar 2021 til kl. 08:00 den 24. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:49	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:53	Borgskrivervej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
23:39	Jacob Lindbergs Vej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i to affaldscontainere slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
04:25	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:07	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:35	Sundbyvestervej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
06:25	Aarestrupsvej	Eftersyn	Mindre ild i affald i lejlighed slukket med vandslukker. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.