

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2021 til kl. 08:00 den 26. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:46	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:50	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af et bur der havde ramt dette.
09:47	Julius Thomsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:41	Frederiksberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:32	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:56	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:20	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:51	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:08	Peter Bangs Vej	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem to biler. Kun materiel skade. Skadestedet overgivet til politiet.
14:08	Hans Bogbinders Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
14:27	Tegholm Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2021 til kl. 08:00 den 26. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:28	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:10	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:03	Stuiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:33	Vibeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
17:33	Ved Bellahøj Nord	Eftersyn	Ild i buskads slukket ved ankomst af beboer på stedet. Skadestedet overgivet til politiet.
18:10	Nyholms Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:57	Brøndby Strand Centrum	Ild i knallert	Ild i knallert slukket med et HT-rør.
23:56	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.