

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. februar 2021 til kl. 08:00 den 1. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:45	Stuadiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:15	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:54	Park Allé	Trafikulykke	Trafikulykke med 3 biler impliceret. Skadested sikret, vejbane ryddet og saneret med absodan.
13:44	Maglekildevej	Eftersyn	Falsk alarm. Intet for beredskabet.
14:09	Egelundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:23	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:39	Otto Ruds Vej	Eftersyn	Anmelder havde lugtet og set røg i sit hjem. Ved beredskabets ankomst foretages eftersyn og det konstateres at røgen formentlig stammer fra loftspot. Der er intet yderligere at bemærke og anmelder rådgives om brandforebyggende tiltag, og om at tage kontakt til elektriker for yderligere eftersyn af el-installationen.
18:29	Catherine Boothsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:58	Hyrdevangen	Ild i lejlighed	Der havde været ild i skraldespand som var blevet smidt ud af vindue.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. februar 2021 til kl. 08:00 den 1. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:22	Frederikssundsvej	Eftersyn	Vandskade efter fejlbetjent radiator ventil - større vedvarende udstrømmende vandmængde. Startet afledning af vand via slanger til det fri, udluftet lejlighed. Lukket for afspærringsventiler. Overdraget skadested til ejendommens repræsentant.
20:48	Amagerbrogade	Ild i skraldespand	Ild i affald på offentlig grill/ bålplads, slukket med et HT rør.
21:25	Sundholmsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket inden beredskabets ankomst.
21:38	Brøndby Nord Vej	Eftersyn	Eftersyn i lejlighed efter mad var brændt på. Tilset beboer som var faldet i lejligheden. Overdraget til medsendt ambulance. Ventileret lejligheden med naturlig ventilation og slukket for komfur.
00:25	Værkstedvej	Ild i industribygning	Ild for entre til fitness center. Tryksat bygning og slukket med et HT-rør. Foretaget udluftning af bygning. Skadested overdraget til politiet.
00:40	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret på grund af tågedis i bygning.
02:15	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:04	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Elkedel på varmeblus medført mindre røgudvikling. Foretaget røgudluftning.
04:54	Brandstrupvej	Ild i bil	Ild i bil under kørsel. Slukket med 2 HT-rør og skum.
06:24	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. februar 2021 til kl. 08:00 den 1. februar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:12	Skagerrakvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
07:36	Ingerslevsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.