

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. marts 2021 til kl. 08:00 den 10. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Bødkerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:27	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:44	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:49	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:02	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:13	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
10:17	Artillerivej	Forurening	Personbil kørt over helleanlæg. Mindre skader på køretøj, oprydning foretaget.
10:40	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:02	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:40	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. marts 2021 til kl. 08:00 den 10. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:48	Egegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:58	Vigerslev Vænge	Naturbrand	Ild i bevoksning. Slukket med 1-HT rør. Skadested overdraget til politiet.
12:27	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:43	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:01	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:04	Nedertoften	Ild i bygning	Melding om røg fra tag på etageejendom, viste sig at være støv fra en gulvslibers arbejde i en lejlighed. Skadested overdraget til politiet.
13:22	Østerbrogade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-Rør.
13:26	Adelgade	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret ABA-Alarm, hvor 1 gruppe var aktiveret og et alarmtryk var aktiveret. Årsag undersøgt, alarmen aktiveret uden påviselig årsag.
13:42	Brydes Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
14:05	Andrei Sakharovs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:00	Karupvej	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. marts 2021 til kl. 08:00 den 10. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:11	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:30	Esromgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:46	Bellahøjvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
20:58	Emdrupvej	Springtæppe	Springpudeaktion, person reddet ind og overdraget til ambulancetjenesten.
21:06	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
01:45	Gillesager	Eftersyn	Eftersyn for røglugt. Røglugt stammede fra en slagters rygeovns aftræk.
02:15	Blegdamsvej	Eftersyn	Eftersyn for brand i skorsten. Drejestige blev rejst ved skorstenen, hvor anmelder havde set kraftig røg fra. Fortaget eftersyn for brand i skorstenen fra stigetop, intet at bemærke. Foretaget eftersyn ved brændeovn, heller ikke noget at bemærke der.
07:00	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.