

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. marts 2021 til kl. 08:00 den 16. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:10	Daruplund	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:40	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:55	Geislersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:59	Bakkegårds Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:41	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:48	Amagerbro Torv	Brand i tog	Mindre ildløs under metrotog med en del røgudvikling. Slukket med CO2 slukker.
11:00	Hedemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:55	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
11:57	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:12	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
13:57	Store Kongensgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. marts 2021 til kl. 08:00 den 16. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:04	Pile Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
15:32	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:48	Vestskovvej	FUH-fastklemte	3 biler kørt sammen. Foretaget oprydning. 3 personer overdraget til ambulancetjenesten.
15:48	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:50	Rebæk Søpark	Eftersyn	Melding om røglugt på etage. Eftersyn foretaget med termisk kamera. Intet at bemærke.
16:05	Pile Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:37	Frederikssundsvej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt. Intet fundet.
17:29	Lønstrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
18:00	Halmtorvet	Gas-Gaslugt i bygning	Eftersyn for gaslugt. Måling foretaget med gastester, intet fundet.
18:54	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:10	Ålholmvej / Ålekistevej	Min. forurening-v/FUH	Mindre færdselsuheld uden personskade. Intet for beredskabet. Skadestedet overdraget til Politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. marts 2021 til kl. 08:00 den 16. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:33	Haraldsgade	Eftersyn	Røg i lejlighed, grundet glemt gryde. Foretaget udluftning.
19:54	Sportsvej	Eftersyn	Mindre brand i pose med olieklude i det fri, efterslukket med 9L vandslukker.
21:20	Dovregade	Bygn.brand-Etageejendom-Kælder	Ild i mikrobølgeovn slukket af sig selv. Elstik til oven afkoblet. Politiet overtager.
00:13	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
00:44	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:17	Kattesundet	Brandalarm	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
07:39	Bragesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret uden årsag.
07:46	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.