

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. marts 2021 til kl. 08:00 den 17. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:40	Østbanegade	Brand i bil	Røgdudvikling fra lastbil. Slukket med et HT-rør samt skumrør.
09:09	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.
09:12	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:07	Oksens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:24	Vindmøllevej	Brand i industribygning	Produktionslederen mente at der var brand, i en af rørsystemerne fra ovnen. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
11:27	Gustav Johannsens Vej	Brand i etageejendom	Ild i kælderrum og røg fra opgang og lejlighed. Brand i kælder slukket med et HT-rør.slukket. Personredning fra lejlighed med flugtmaske. Opgang ventileret for røg.
11:58	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:05	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:06	Svend Aukens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:17	Prinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. marts 2021 til kl. 08:00 den 17. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:33	Gunnar Nu Hansens Plads	Brand i skraldespand	Røg fra skraldespand slukket med HT
12:56	Bødkerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:18	Peter Bangs Vej	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
14:54	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:09	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
16:56	Englandsvej	Brand i container	Ild i container, slukket med et HT-rør.
17:02	Ågade	Trafikulykke	Bil påkørt bagfra. Mindre materiel skade, ingen fastklemte. Udlagt absodan, flyttet køretøj og overdraget til Politiet. To patienter overdraget til ambulancetjenesten.
17:42	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:27	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:32	Emdrup Vænge	Brand i container	Ild i container op ad redskabsskur. Brandspredning til redskabsskur. Opbrudt flere rum for kontrol af røg og brandspredning. Slukket med et HT-rør samt skum.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. marts 2021 til kl. 08:00 den 17. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:55	Frimestervej	Brand i etageejendom	Lidt røgudvikling fra en tørretumbler i kælderetagen under en beboelsesejendom. Foretaget eftersyn samt udluftning. Orienteret politiet samt en ejendomsrepræsentant.
21:54	Kong Georgs Vej	Eftersyn	Røglugt i opgang, mad brændt på. Udluftet.
23:05	Nørreport Station	Brand i skraldespand	Ild i affaldscontainer. Slukket med HT. Ingen yderlige skader
03:46	Njalsgade	Metro	Ild i batterier i et teknikrum tilknyttet Metrostation. Kørestrøm afbrudt og jording foretaget af Metro selv pga. sporarbejde. Afbrudt for forsyning til batterier før slukning med CO2 slukkere. Ventileret teknikrummene via tunnelen.
05:40	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:43	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.