

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. marts 2021 til kl. 08:00 den 18. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:37	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra brændeovn.
10:52	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:36	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:47	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet flere detektorer var aktiveret uden påviselig grund.
11:49	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
13:19	MTV Køge Bugt Motorvejen	Trafikulykke	To biler impliceret i færdselsuheld. Sikret skadestedet og udlagt sikringslange, en person udtaget skånsomt og overgivet til ambulancetjenesten. Foretaget oprydning og overgivet skadestedet til politiet.
14:49	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:32	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
15:43	Alhambravej	Eftersyn	Svag lugt af røg fra elevatorstol, intet at bemærke.
15:59	Plovheldvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. marts 2021 til kl. 08:00 den 18. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:02	H.C. Ørsteds Vej	Ild i skraldespand	Slukket med en flaske vand.
19:10	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:06	Store Strandstræde	Elevatorstop	En person hjulpet ud af elevator.
00:59	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:53	Scandiegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
03:30	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Grundet vandskadens omfang, rekvireres ekstra mandskab samt følgeskadefirma med henblik på værdiredning og opsamling af vand. Problemer med afstilling af ABA-anlæg hvorfor servicetekniker tilkaldes.
04:01	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet flere detektorer var aktiveret uden påviselig grund.
05:21	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:04	Nyrosgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.
07:01	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet flere detektorer var aktiveret uden påviselig grund.
07:34	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.