

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. marts 2021 til kl. 08:00 den 19. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:40	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:15	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:55	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:21	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:13	Refshalevej	Servicetur	Servicetur.
12:33	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
13:05	Ullerupgade	Røg fra lejlighed	Mindre brand i tøj i en tørretumbler. Slukket med HT. Ventilation af lokalet og tilstødende rum. Eftersyn i lejlighed over og ved siden af. Let røg, udluftet.
13:13	Strandgade	Eftersyn	Blind alarm, røg forvekslet med damp fra trykkeri.
18:11	Murmanskgade	Ass. Til politi	Person hoppet fra tag, intet fundet.
18:16	Mørkhøjvej	Ild i lejlighed	Brand i lejlighed. Indledningsvis slået ned med CAFS. Derefter indsat røgdykkere til endelig slukning med HT-rør. Loftrum, trappe samt nabo lejligheder udluftet. Skadestedet overdraget til skadeservice.
18:54	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:20	Ridefogedvej	Røg fra bygning	Ild i madvare på komfur. Slukket før beredskabets ankomst. Lejlighed udluftes.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. marts 2021 til kl. 08:00 den 19. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:06	Esromgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:30	Hvidovrevej	First Responder	First Responder.
20:36	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
22:55	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på anlæget.