

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. marts 2021 til kl. 08:00 den 22. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:57	Rolighedsvej	Min. forurening-v/FUH	Mindre færdselsuheld mellem 2 personbiler. Sikret skadested og foretaget oprydning. Ingen personskade.
11:18	Valby Langgade	Bygn.brand-Lejlighed	Røg fra lejlighed skyldes glemt gryde på komfur. Udluftning foretaget.
11:24	Frederiksberg Runddel	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:32	Vesterfælledvej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Melding om røg fra rækkehus. Ved ankomst konstateres røgudvikling fra gryde på komfur. Foretaget eftersyn af stue, 1 og 2 sal samt spidsloft. Beboer overdraget til ambulancetjenesten.
14:57	Rabarbervej	Eftersyn	Eftersyn for aktiv brandalarm. Der var tale om forvarsel på ABA-anlæg, i forbindelse med tobaksrygning. Intet for beredskabet.
16:02	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var udløst på grund af røgudvikling fra mad i mikroovn, som er brændt på. Foretaget eftersyn og udluftning og overdraget skadestedet til personale.
16:14	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:50	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:03	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af ild i skraldespand. Slukket ved beredskabets ankomst af personale. Foretaget eftersyn og udluftning.
18:10	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. marts 2021 til kl. 08:00 den 22. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:47	Nordre Frihavnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
18:52	Egilsgade	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Anmelder antog fjernsynsudsendelse som flammer.
20:06	Frederiksborgvej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil slukket med 1 x HT-rør. Ejer sørger for borttransport af køretøjet.
22:06	Bregnegangen	Bygn.brand-Udhus/skur o.lign., fritliggende	Ved ankomst fuldt udviklet brand i skur op af et klubhus ved boldbaner. Der er brandspredning til udhæng, nedløb og tagrender som bliver hurtigt slukket. Eftersyn foretaget med termisk kamera på loftet i klubhus, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.
23:50	Islands Brygge	Eftersyn	Eftersyn for røglugt og flammeskær i vindue på 4 sal. Efter politiets anvisninger forceres døren til lejlighed. Det viser sig at være 2 kunstige lys på batteri i vindueskarm. Politiet overtager og retablerer dør.
05:54	Dyringparken	First Responder	First Responder.