

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. marts 2021 til kl. 08:00 den 23. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	I G Smiths Alle	Forurening	Sikring af skadested efter færdselsuheld med 5 personbiler. En person blev hjulpet ud af tagvindue på personbil. En person blev kørt på hospitalet med ambulance. Efterfølgende oprydning af køretøjer.
10:05	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:27	Maglebjergvej	Kemikalieudslip	Assistance med kemikalieberedskab til Beredskab Øst.
10:34	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:39	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
11:58	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:26	Høje Gladsaxe Vej	Ild i bil	Blind alarm, svag røg fra varme bremses forvekslet med brand.
12:30	Weidekampsgade	Brandalarm	Beredskabet tilkaldt på ABA. Ved ankomst konstateret en mindre brand på tag, der var forsøgt slukket af personale inden beredskabets ankomst. Beredskabet slukkede branden ved brug af bygningens stigrør og foretog opskæring omkring branden for kontrol. Flere detektorer i ABA-anlægget på forskellige etager var aktiveret pga røgspredning. Beredskabet foretog eftersyn og udluftning af de påvirkede etager. Følgeskadefirma tilkaldt i samråd med firma på adressen og varetog opfølgning på brand- og røgskader i bygningen. Skadestedet blev overdraget til følgeskadefirmaet og politiet.
12:39	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. marts 2021 til kl. 08:00 den 23. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:01	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:18	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:28	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:01	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:02	Heimdalsgade	Gas-Gaslugt	Foretaget eftersyn for gaslugt, men intet at bemærke.
16:24	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:56	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
17:04	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:51	Kettevej	Forurening	Sikring og oprydning af skadested efter mindre trafikulykke. En person tog selv en tur på skadestuen.
18:15	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:22	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra keramikovn.
19:56	Tartinisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:47	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra strygejern. Fire fighter overtog retablering af anlæg.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. marts 2021 til kl. 08:00 den 23. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:27	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:17	Islands Brygge Metro Station	Servicetur	Servicetur.
05:32	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:27	Vibevej	Ild i bil	Blind alarm, idet røg fra Dieselfyr forvekslet med ildløs.
06:54	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et aktiveret enagenanlæg havde udløst alarmeren.