

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. marts 2021 til kl. 08:00 den 25. marts 2021

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|--------------------|---------------------|--|
| 08:20 | Klubiensvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. |
| 09:13 | Kronborggade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 09:42 | Amagerfælledvej | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. |
| 10:32 | Ewaldsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. |
| 11:39 | Dirch Passers Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 11:42 | Reberbanegade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 11:46 | Slesvigsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 11:53 | Dirch Passers Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 12:44 | Howitzvej | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. |
| 12:52 | Brøndby Stadion | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 13:02 | Østerbrogade | Røg fra lejligheden | Lettere røgspredning til kælderetagen under en beboelsesejendom, formentligt pga. optænding i brændeovn. Foretaget eftersyn samt udluftning. Orienteret Politiet samt Skorstensfejerens. |
| 13:43 | Keplersgade | Eftersyn | Gryde brændt på, lejlighed ventileret. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. marts 2021 til kl. 08:00 den 25. marts 2021

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------|----------------------|---|
| 13:48 | Kertemindegade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 14:08 | Harevænget | Gasudslip | Sikring af skadestedet i forbindelse med overgravet gasledning. |
| 14:12 | Rødovre Centrum | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. |
| 15:52 | Østergade | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. |
| 16:33 | Ulsøparken | Røg fra trappe | Røg fra bagtrappe grundet mindre ildløs i plastpose. Slukket med håndildslukker. Skadestedet overdraget til politiet. |
| 18:18 | Paul Bergsøes Vej | Forurening | Soloulykke - varevogn mod autoværn - sikring af skadested m.v |
| 18:32 | Godthåbsvej | Ass. til ophjælpning | Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. |
| 19:27 | Strandlodsvej | Eftersyn | Brud på en ledning havde givet nogle gnister samt røg. Ingen brand. |
| 21:09 | Smyrnavej | Ild i skraldespand | Ild i skraldespand slukket med en trykvandsslukker. |
| 21:11 | Tagensvej | Ass. til ophjælpning | Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. |
| 21:31 | Tietgensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 00:28 | Nørrebrogade | Eftersyn | Blind alarm, idet anmelder forvekslede lys på kirken med fammer fra brand. Eftersyn foretaget. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. marts 2021 til kl. 08:00 den 25. marts 2021

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|----------------|------------|--|
| 02:31 | Dannebrogsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 03:35 | Dyringparken | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. |
| 06:30 | Røde Mellevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |