

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. marts 2021 til kl. 08:00 den 26. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:21	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:29	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:32	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:14	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:22	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Melder aktiveret grundet mindre brand i skralsespand hos beboer. Slukket ved Beredskabets ankomst.
11:14	Langagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
12:06	Ellebjergervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:18	Skagerrakvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
19:13	Hannemanns Allé	Brand i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med et HT-rør.
19:15	Brunevang	Forurening	Gravko der lægger olie, intet spild i vand eller på land.
20:12	Slagtehusgade	Brand i lejlighed	Røg fra vindue. Foretaget eftersyn gennem vindue, lav temperatur målt med termisk kamera. Optænding ifm. røgeri, ejer kaldt til stedet for eftersyn.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. marts 2021 til kl. 08:00 den 26. marts 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:21	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:05	Øresundsvej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:54	Ny Østergade	Gas ledningsbrud	Udgravning tæt på gasrør. Svag udsivning ikke lugt ved ankomst.
22:29	Blågårds Plads	Brand i container	Mindre brand i container slukket med et HT-rør.
00:13	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:04	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:32	Ørestads Boulevard	Naturbrand	Mindre naturbrand i compost, slukket med et HT-rør.
07:20	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.