

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. april 2021 til kl. 08:00 den 6. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:45	Pasteursvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
14:07	Frederikssundsvej	Trafikulykke	Færdselsuheld mindre materiel skade. 1 patient overdraget til ambulance-tjenesten. Skubbet køretøjer ind til siden. Politi overtager.
14:20	Ålholmvej	Redning	Kvinde fastklemt i bagerste tandhjul på el-cykel. Kæde klippet over med pedalcutter og baghjul løsnet så hun kunne få hånden fri. Amb overtog og kører kvinden til Hvidovre hospital.
14:30	Mørkhøjvej	Trafikulykke	Færdselsuheld. Oprydning efter færdsel. Ingen bilister tilstede. Fejet kørebane skubbet bil ind til siden/afmonteret batteri poler. Overdraget til politi.
14:53	Midlergårdsvej	Trafikulykke	2 Biler kørt sammen. Personerne hjulpet ud af bilerne. Vejbane ryddet og saneret. Politi på stedet.
15:26	Vigerslev Allé	Naturbrand	Glødebrand i gammelt træ. Skåret det i stykker med motorsav og afslukket med HT-rør.
15:35	J.C. Christensens Gade	Ild i Lejlighed	Kraftig ildløs på altan spredt sig til lejlighed. Slukket med våd CAFS + HT-rør. Skadeservice firma overtog skadestedet.
15:45	Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm. Teknikker havde kørt toget ud fra værksted og tilsluttet nettet. Havde ingen ide om at der var gået en alarm.
16:55	Allegade	Eftersyn	Foretaget eftersyn og udluftning af lejlighed efter ildløs i brændekurv. Tilset beboer og opsat røgmelder. Brændekurv båret ned i det fri og efterslukkede med haveslange. Hjemmepleje og tilkaldt familie vil forestå videre forløb.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. april 2021 til kl. 08:00 den 6. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:30	Mjølnerparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:18	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
23:51	Avedøregårdsvej	Eftersyn	Mindre røgudvikling fra udvendig halogenspot. Strømmen frakoblet af beboer og vi kunne intet konstatere ved eftersyn. Beboer instrueret i at kontakte elektriker før ibrugtagen igen. Huset var installeret med røgalarmer.
03:25	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, damp fra destilleringsmaskine.