

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. april 2021 til kl. 08:00 den 10. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:28	Svanens Kvt	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
08:36	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
09:32	Trondhjemsgade	Servicetur	Mindre vandskade forårsaget af håndværker, idet rør var skåret over.
12:10	Blegdamsvej	Gaslugt	Borger havde lugtet gas igennem længere tid. Dog var hun ikke sikker på at det var det. Eftersyn i lejlighed med sniffer. Intet at bemærke i opgang, bagtrappe eller lejlighed.
13:28	Wiinbladsgade	Ild i Container	Ild i Container, slukket med 2 vandslukker af personale.
14:06	Åmarkvej	Personpåkørsel tog	Personpåkørsel ved Åmarkens station, person erklæret død på stedet af akutlægen. Stoppet togdrift i begge spor og iværksat evakuering af toget pga. driftsfejl. DSB rangerede toget væk og Beredskabet assisterede akutlægen samt ambulancen og foretog efterfølgende oprydning. Overdraget skadestedet til Politiet, Banedanmark samt DSB.
14:32	Grøndals Parkvej	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand i park. Slukket med vandslukker.
18:31	Stadionvej	Naturbrand	Ild i knallert, slukket med 9l Vandslukker.
18:51	Valgårdsvej	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand slukket med 1 HT-rør.
18:59	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. april 2021 til kl. 08:00 den 10. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:00	Stenager	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
19:21	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:00	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:45	Dortheavej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i lejlighed 2P - intet fundet - runderet i nærrområde - intet fundet
23:40	Gustav Johannsens Vej	Ild i Lejlighed	Brand på loft. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke. Falsk alarm.
23:54	Kisumparken	Assistance	Assistance til politi. Ej i brug.
02:19	Dalslandsgade	Eftersyn	I forbindelse med anmeldelse om benzinlugt, foretages eftersyn. Der findes en knallert i cykelkælderens med en mindre utæt benzintank. Brændstofhanen lukkes og vagten på stedet sørger for kontakt til beboere, således knallerten efterfølgende kan bringes til det fri.