

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. april 2021 til kl. 08:00 den 14. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:54	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:17	Rørvang	Brandalarm	Blind alarm pga. tekniker.
12:43	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:57	Suhmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:28	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:40	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:53	Ingrid Marievej	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag.
17:14	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:38	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring. Muligvis en duftspray.
18:13	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:38	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:09	Bystævneparken	Ild i Skraldespand	Brand i fritstående skraldespand. Slukket med HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. april 2021 til kl. 08:00 den 14. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:20	Bystævneparken	Ild i Skraldespand	Brand i fritstående skraldespand. Slukket med HT-rør. Overdraget til politi
20:39	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:13	Jyllingevej	Trafikulykke	Beruset billist påkørt hegn. Stukket af fra stedet men fanget af Politi 500 m fra skadested. Kun materiel skade på hegn og bil. Ingen opgaver for beredskabet.
00:48	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:48	Ved Bellahøj Nord	Eftersyn	Eftersyn for røglugt/aktiverede røgalarmer i opgang. Årsag ej fundet, formodentlig madlavning.
05:01	Herstedøstervej	Brand-Lastbil	Ild i minigraver. Slukket med 1 HT- rør.
05:48	Åkandevej	Trafikulykke	Bil påkørt helle og lysmast. Sikret skadested og flyttet bil væk fra kryds. Overdraget til politi og ejer.