

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. april 2021 til kl. 08:00 den 18. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:24	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:19	Abildhøj	Ass.-Drejestige	Assistance til ambulancetjenesten med nedbæring af patient.
10:56	Pilestræde	Eftersyn	Ild i træplade på stillads. Slukket med HT-rør.
11:42	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:18	Nyholms Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:19	P. Knudsens Gade	Ild i Lejlighed	Ild i køkken slukket med 1 HT-rør. Overdraget skadestedet til skadeservice og politiet.
12:48	Søndre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:57	Enghave Plads	Ild i Skraldespand	Slukket ved ankomst af beboere.
14:00	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:20	Gartnergade	Eftersyn	En pige havde luftet sin kat, der var i snor. Katten løb efter en fugl op i et træ og kunne ikke komme ned igen. Reddet ned med 4 meter stige.
16:29	Medelbyvej	Brandalarm	Ild i skraldespand. Slukket af beboere før ankomst.
17:03	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. april 2021 til kl. 08:00 den 18. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:21	Ulsøparken	Eftersyn	Eftersyn efter ild i gryde. Lejlighed overtryksventileret og dele af det brændte køkken nedtaget.
19:25	Borgervænget	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:04	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:05	Trøjborggade	Ild i el artikel	Anmelder havde observeret røg fra tørretumbler. Ved ankomst ingen røg. Foretaget eftersyn og frakoblet maskinen. Henvist til egen reparatør. Ingen yderlige skader.
20:59	Lyrskovgade	Ild i Skraldespand	Små gløder i parken, trådt ud med brandstøvle.
21:36	Haraldsgade	Eftersyn	Beboer havde tidligere på aftenen brændt en pande på og havde lufte ud og forladt lejligheden.
21:45	Nørrebrogade	Elevatorstop	Udtaget 2 personer fra elevator.
00:23	Sankt Hans Gade	Ild i større affaldsoplag	Bål af 4 stk. paller op ad husmur. Slukket med HT-rør.
01:48	Kongens Nytorv	Metro-Brandalarm 01	Røg fra afbrændt cykel på terræn, som man havde trukket ned i metroen. Foretaget ventilation med el-ventilator og reableret ABA skabet. Metro sat i drift igen via Metro service.
05:44	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. april 2021 til kl. 08:00 den 18. april 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:00	Hf. Svarø	Ild i Kolonihavehus	Brand formentlig opstået ved udvendig installation af vandvarmer. Beboer står op og ser flammer på vej op i taget. Beboer påbrynder slukning med haveslange som Politiet overtager. Vi foretager eftersyn og fjerner brædder og isolering. Rekvireret skadeservice.