

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2021 til kl. 08:00 den 5. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:58	Amagertorv	Min. forurening-Mindre spild	Tyndt oliespild fra lastbil fordelt over ca 40m ² . A-skum brugt til vask af fliser, skyllet og derefter udlagt absordan på området.
11:16	Nørrebrogade	Eftersyn	Ild i flamingo, slukket ved ankomst.
11:29	Gothersgade	Min. forurening-Mindre spild	Gulvlim tabt af leverandør. Opsamlet med skovl, rensset området med A-skum, skyllet og derefter udlagt absordan på området. Politiet informeret.
12:53	Englandsvej	Min. forurening-Mindre spild	Benzin spild fra tank stander da denne ikke ville stoppe. Brændstof firma informeret som har lukket for anlægget. Udlagt absordan. Hofor informeret om spild i kloakken.
13:19	Rådhuspladsen	Ild i skraldespand	Ild i træ/busk op af glas facade som har bredt sig til markise. Mindre glas sektion er voldsomt varmepåvirket og revnet, med fare for brandspredning ind til restauration. Slukket med et HT-rør. Skabt adgang til restauration og foretaget eftersyn, intet at bemærke. Skadeservice rekvireret. Skadestedet overgivet til politiet.
13:43	Hvidkildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
14:23	Halfdansgade	Min. forurening-Mindre spild	Benzin spild på kørebane. Udlagt absordan.
14:25	Peder Hvitfeldts Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:07	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2021 til kl. 08:00 den 5. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:59	Øster Søgade	Trafikulykke	Trafikuheld med 3 involverede biler. Sikring af skadested. 2 biler skubbet ind til siden. Foretaget oprydning og udlagt to poser absodan. Skadested overdraget til Politiet.
16:05	Rødtjørnevej	Eftersyn	Røgnedslag i dagligstue efter optænding af brændeovn. Intet at bemærke.
16:33	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:31	Christianshavns Kanal	Min. forurening-Oliefilm på vand	Benzin film på vandoverfladen. Filmen er meget tynd og vil fordampe af sig selv.
19:47	P.G. Ramms Alle	Ild i skur	Ild i større skur, slukket med to HT-rør. Skadeservice rekvireret og anlægsejer informeret.
21:27	Jydeholmen	Ass. til ophjælpning	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
22:25	Carl Jacobsens Vej	Redn.-Fastklemt, Maskine o.l.	Kran tabt byrde, person ligger fastklemt under byrden nede i udgravning. Special tjenesten sendt ned i udgravning sammen personale fra ambulancetjenesten. Assisteret ambulancetjenesten med at få personen hejst op af udgravningen. Skadestedet overgivet til politiet.
01:39	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:06	Arne Jacobsens Allé	Eftersyn	Vandskade i lejlighed. Skadeservice rekvireret og opsuger vand fra gulv inden deres ankomst.
02:16	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:12	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2021 til kl. 08:00 den 5. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:17	Rysensteensgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
04:48	Enghavevej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i bæk/Bord afslukket med et HT-rør.
05:55	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.

x

