

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. maj 2021 til kl. 08:00 den 12. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:20	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
09:43	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:43	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:52	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:06	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:23	Rørsangervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:11	Hesseløgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:13	Hostrups Have	Redning	Sprunget vandværk på 5. sal. Vandgennemtrængning til 3. sal. Vandskade modul taget i brug og skadeservice tilkaldt. Vandtilførsel stoppet på loft.
12:57	Vibeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor formentlig var aktiveret pga. damp fra tørretumbler.
13:14	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
13:46	Philip De Langes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:51	Skadevænget	Gas	overgravet gasledning ej antændt. Sikret skadestedet og rekvireret gas leverandør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. maj 2021 til kl. 08:00 den 12. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:56	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
14:17	Rosbæksvej	Redning	Person med finger i hul i legestativ. Frigjort ved at gennemvæde finger med opvaskemiddel. Herefter, forsigtigt, lirket finger fri.
16:14	Strødamvej	Ild i skraldespand	Slukket med HT-rør.
16:44	Godthåbsvænget	Elevatorstop	1 person hjulpet ud af elevatoren. Elevatorstolen overgivet til Otis.
17:33	Randrupvej	Assistance	Spuling af vejbane efter færdselsuheld.
19:04	H.C. Andersens Boulevard	Ild i skraldespand	Slukket med HT-rør.
20:01	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
20:11	Rentemestervej	Brand-MC/Knallert	Ild i lithium batteri drevet rickshaw knallert. Slukket /kølet med HT-rør fra afstand. Løbende kontrol via termisk kamera. Slutkontrolleret - og overleveret via isl-brand til politi.
20:20	Bygmestervej	Brandalarm	Ild i flere El-knallerter(TukTuk) samt mindre oplag i parkeringskælder. 2 sprinklerdyser aktiveret. El-knallert kørt op på gaden og oplag slukket med slangevinde. Parkeringskælder overtrykventilleret med 2 ventilatorer. LUF60 rekvireret stand-by. ABA aktiveret. Skadested overdraget til skadesservice & Politi.
21:25	Horsekildevej	Eftersyn	Kraftig lugt af benzin fra kælderrum samt på bagtrappen. Utæt benzindunk fjernet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. maj 2021 til kl. 08:00 den 12. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:59	Bygmestervej	Eftersyn	Tidligere brandsted kontrolleret. Intet at bemærke.
00:30	Jagtvej	Eftersyn	Intern brandalarm udløst. Intet at bemærke.
00:49	Lyongade	Naturbrand	Ild i bundter af reklamer, slukket med 1 HT-rør.
07:21	Mariendalsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.