

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. maj 2021 til kl. 08:00 den 19. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:25	Sankt Jakobs Gade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:56	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:12	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:55	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:58	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:10	Bellmanskade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
12:29	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:35	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
13:06	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:30	Valby Tingsted	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:34	Gammelager	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af brand i tørretumbler. Slukket med slangevinde på stedet. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:18	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. maj 2021 til kl. 08:00 den 19. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:26	Genforeningspladsen	Eftersyn	Beredskabet stoppet fremkørsel inden ankomst.
16:36	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
17:27	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
17:55	Lillekær	Skraldespand i det fri-Brand	Brand i skraldespand på legeplads slukket med et HT-rør.
18:08	Nordre Fasanvej / Boruns Alle	FUH-Fastklemte BIL	Mindre trafikuheld Beredskabet ikke i arbejde. Skadestedet overdraget til politiet.
18:27	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:33	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:44	Store Regnegade	Gas-Gaslugt - eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:44	Tavlestien	Min. forurening-Mindre spild	Beredskabet ikke i arbejde.
19:22	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:21	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:36	Hans Tavsens Gade	Springtæppe	Assistance til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. maj 2021 til kl. 08:00 den 19. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:57	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
02:13	Kong Georgs Vej	Container i det fri-Brand	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
02:13	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
06:25	Hvidovre Kirkeplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:28	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:18	Oksens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.