

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. maj 2021 til kl. 08:00 den 20. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:02	Midtager	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret på grund af påkørsel.
10:03	Frimestervej	Naturbrand	Ild i hæk tæt på bygning, som følge af brug af gasbrænder. Slukket med 1 HT-rør. Overdraget til politi.
11:12	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:48	Ragnhildgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:19	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:09	Kærgårdsvej	Trafikulykke	Gravemaskiner gledet i kanal under udførsel af anlægsarbejde. En person tilset af ambulance. Maskine forsøgt rettet op med hjælp af spil fra sprøjte da maskine lækkede diesel. Udlagt inddæmning ved hjælp af opsamlingspølser. Overdraget entreprenør opgaven til BMS for bjærgning.
14:36	Dahliavej	Ild i kolonihavehus	Udrykning annulleret.
14:51	Asger Jorns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
16:42	Tæbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. Foretaget eftersyn i lokalet, og har luftet ud via port.
17:35	Industriholmen	Ild i industribygning	Ild i personbil på lift i værksted. Personalet havde ved beredskabets ankomst iværksat slukning med flere håndildslukkere. Foretaget eftersyn med termisk kamera samt ventileret røg ud. Orienteret politiet på stedet samt overdraget skadestedet til skadeservicefirma.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. maj 2021 til kl. 08:00 den 20. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:44	Hannovergade	Eftersyn	Ild i olie i forbindelse med madlavning. Slukket af beboer med pulverslugger, inden beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn. Tilkaldt skadeservice.
18:46	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:48	Vester Farimagsgade	Brandalarm	falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person
19:51	Christianshavns Voldgade	Ild i skraldespand	Slukket med en vandslugger.
20:50	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:29	Krogerupgade / Ørholmegade	Ild i skraldespand	Slukket med HT-rør
23:50	Struenseegade	Naturbrand	Ild i bil omkring motorrum. Slukket med HT-rør.
00:28	Femagervej	Eftersyn	Gaslugt, kunne ikke påvises efter måling med gasdetektor.
03:59	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:18	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
05:41	Fasanhusene	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
06:54	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. maj 2021 til kl. 08:00 den 20. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:00	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:24	Karlsundevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.