

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. maj 2021 til kl. 08:00 den 26. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:09	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:00	Læderstræde	Eftersyn	Hvid røg fra tyverisikring. Lejer/beboer lugter selv ud.
10:29	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:43	Karen Blixens Plads	Servicetur	Servicetur.
12:27	Sassnitzgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:59	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:32	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:54	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
14:26	Nørre Voldgade	Personpåkørsel	Person påkørt af S-tog. Sikret skadestedet gennem at standse togtrafikken: Ydet hjælp til person på sporet, derefter reddet op og overladt til amb. personale. Evakueret aktuel del af perron. Overladt lokofører til DSB eget mandskab. Skadestedet overdraget til Politiet og Undersøgelsesvagten.
14:46	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
17:34	Hoffmeyersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. maj 2021 til kl. 08:00 den 26. maj 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:56	Bellmansgade	Ild i bygning	Røg fra glemt gryde på komfur, lejlighed udluftet.
18:48	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:09	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
21:10	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra vaskemaskine.
23:00	Fridtjof Nansens Plads	Eftersyn	Benzin lugt fra kld. butik, udlagt Absodan og ventileret. Politiet overtaget.
23:08	Händelsvej	Eftersyn	Lugt af brændt plastik, eftersyn foretaget. Intet at bemærke.
00:26	Søndre Fasanvej	Ass til politi	Ass til politi.
03:12	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:28	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
05:58	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
07:17	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på en detektor.