

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juni 2021 til kl. 08:00 den 2. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:24	Titangade	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
09:42	Rolfs Plads	Eftersyn	Brand i container slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:45	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:45	Christiansborg Ridebane	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:09	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:10	Vermundsgade	Container i det fri-Brand	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
11:13	Laksegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:14	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:43	Østbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:30	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:34	Hvidsværmervej	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke mellem lastbil og bil. Foretaget sikring af skadestedet og oprydning. Ingen tilskadeskommende. Skadestedet overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juni 2021 til kl. 08:00 den 2. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:04	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:42	Tomsgårdsvej	Min. forurening-Mindre spild	Mindre forurening på kørebane. Absodan udlagt for at afhjælpe spild.
17:21	Brøndby Nord Vej	Bygn.brand-højhus	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:11	Morbærhaven	Bygn.brand-Udhus/skur o.lign., fritliggende	Mindre brand i flaskecontainer slukket med et HT-rør.
20:41	Uglens Kvt	Min. forurening-v/FUH	Solouheld, skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
22:34	Teglværksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:52	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:37	Hans Egedes Gade	Brand-Bil i det fri	Brand i lastvogn med spredning til to biler slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
23:50	Vibevej	Brand-Bil i det fri	Brand i bil slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
00:50	Ålholmvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
02:10	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød eller lækage i sprinkleranlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juni 2021 til kl. 08:00 den 2. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:39	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød eller lækage i sprinkleranlægget.
04:33	Hesseløgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.