

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juni 2021 til kl. 08:00 den 3. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:53	Axel Heides Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:21	Vermundsgade	Ild i bygning	Røg fra tagkonstruktion, taget skåret op for eftersyn og afslukning. Indsat på spidsloftet for eftersyn. Skadestedet overdraget til politi.
10:07	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:55	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:30	Gothersgade	Ild i køkken	Flammer ved grill/friture kar, slukket ved Beredskabets ankomst. Lavet eftersyn for eventuel brandspredning til ventilationsrør og konstruktion. Ingen spredning til ventilationsrør men mindre røgspredning og høj temperatur konstateres mellem køkkenudstyr og en væg. Der bores tre inspektionshuller der det bliver sprøjtet ind CO2, derefter falder temperaturen og røgdvekling stopper. Skadestedet overdrages til ejer af restauranten.
12:43	Randersgade	Servicetur	Servicetur
13:21	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:25	Karlstrup Strandvej	Eftersyn	Eftersyn for hvidt stof i vandet, eftersyn foretaget.
14:06	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juni 2021 til kl. 08:00 den 3. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:36	Kvæsthusgade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
15:42	Vigerslev Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:09	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:36	Tuborgvej	Springtæppe	Person truede med at springe fra tag. Politiet fik tag i personen kort efter vores ankomst.
17:55	Godthåbsvej	Trafik ulykke	Personbil mod parkeret køretøj. Ingen fastklemte. Køretøj trukket ned og ryddet op. En person tilset af ambulance. Overdraget skadestedet til Politiet.
17:59	Ny Ellebjerg Station	Forurening	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:03	Hovedbanegården	Person under tog	Person faldet ned på skinnerne, ved beredskabets ankomst var personen oppe igen. Politi overtog skadestedet.
18:33	Vindmøllevej	Brandalarm	En kedel havde lavet et overtryk, som resulterede i en mindre røgspredning til gangen. Udluftet og overdraget til ansvarlige på stedet.
18:46	Romsdalsgade	Eftersyn	Optænding af grill blev forvekslet med ildløs.
19:07	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:43	Morsøvej	Ild i skraldespand	Klude med Linolie selvantændt med let røgudvikling.
21:25	Morbærhaven	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juni 2021 til kl. 08:00 den 3. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:09	Ålholm Skole	Ild i skraldespand	Anmelder mente at se ild i en skraldespand. Nærmere undersøgelse viser, at det er et mindre bål anlagt på bålplads. Der var personer der hyggede sig ved bålet, så der var fuld kontrol over flammerne.
22:14	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:00	Ørestads Boulevard	Brand-Bil i det fri	Overtændt bil på p-plads slukket med 2 HT samt skum.
03:06	Kirsten Kimers Vej	Ild i garage	Mindre ildløs i garage, med røgspredning til hovedhuset. 2 personer tilset af ambulance. Overdraget skadestedet til skadeservice og Politiet.
06:03	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:28	Jyllingevej	Forurening	Mindre dryppen fra benzin tank. Spredt Absodan.
07:05	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet et brandtryk fejlagtigt var aktiveret.