

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2021 til kl. 08:00 den 4. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:05	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:25	Fengersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:03	Fortvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:45	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:47	Axel Heides Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
11:48	Mågevej	Eftersyn	Eftersyn for ildløs i opgang. Glødebrand i dyne og bortbrændt træ på gelænder. Foretaget udluftning med overtryksventilator.
11:50	Troels-lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
12:09	Axel Heides Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:10	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
12:14	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
12:42	PorcelænsHAVEN	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2021 til kl. 08:00 den 4. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:45	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:49	Roskildevej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i stort træ. Slukket med HT.
14:09	Mellemtoftevej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.
14:15	Hesseløgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af dement person.
14:26	Vester Farimagsgade	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.
15:16	Emil Holms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:44	Borthigsgade	Eftersyn	Eftersyn for røgalarm i gang. Ingen lyd ved beredskabets ankomst. Foretaget rundring af gård i samarbejde med politiet. Intet at bemærke.
15:51	Hasselhaven	Min. forurening-v/FUH	Bus mod bil, 2 personer lettere kvæst samt mindre materielskade.
16:03	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
16:13	Lodsvej	Min. forurening-v/FUH	2 biler kørt sammen, den ene på taget. Patienter overdraget til ambulancetjenesten.
16:27	Amagermotorvejen	Min. forurening-v/FUH	Mindre trafikuheld. Intet for beredskabet.
17:10	Grenågade	Eftersyn	Ass. til politiet. Hentet parasol på tag, via bagtrappe.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2021 til kl. 08:00 den 4. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:28	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:37	Knippelsbro	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.
19:48	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:21	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:26	Edel Sautes Allé	Container i det fri-Brand	Ild i komprimatorcontainer 20 m3, tømt og slukket.
21:28	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
22:29	Nordre Frihavngade	Assistance	Ass. til ambulancetjenesten, nedbæring af patient.
22:38	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet.
22:39	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
23:32	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af affyret pulverlukker.
23:40	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2021 til kl. 08:00 den 4. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:23	Lersøstien	Bygn.brand-Kolonihavehus	Mindre ildløs på bålplads, skukket med 1 x HT-rør.
00:38	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:06	Bryggervangen	Eftersyn	Ild i papirkurv, antændt af brugt engangsgrill. Slukket med 1 x HT-rør.
07:53	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.