

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juni 2021 til kl. 08:00 den 5. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:11	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:17	Roskildevej	Trafikulykke	Oprydning efter trafikulykke og sikring af skadestedet.
10:31	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
10:32	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:59	Gillesager	Redning	Person sad fast i gyngesæde, hjulpet ud.
12:52	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:06	Krumtappen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:11	Sturlasgade	Brandalarm	Mindre ild i en termodetektor, slukket før ankomst.
14:11	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:08	Bøgskoven	Brand i rækkehus	Brand i facade på et rækkehus, slukket med et HT-rør.
15:56	Roskildevej	Trafikulykke	Oprydning efter trafikulykke og sikring af skadestedet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juni 2021 til kl. 08:00 den 5. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:59	Bechgaardsgade	Eftersyn	Beboere i etage ejendom havde observeret røg og gnister fra solcelleplade på tag. Beboer havde selv slukket for anlægget så stoppede røg og gnister. Eftersyn foretaget ikke noget at bemærke.
19:45	Belvederekaj	Brand i container	Mindre ild i underjordisk affaldscontainer slukket med skum.
19:46	Rantzausgade	Brand i etageejendom	Røglugt i opgang, ved eftersyn viser det sig, at der er tale om mad som var brændt på.
21:10	Sundholmsvej	Eftersyn	Vandskade fra utæt vandrør. Vand fjernet ved hjælp af vandstøvsugere, skadeservice overtog sagen ved deres ankomst.
21:29	Landlystvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:55	Løgstikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
22:02	Murergade	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:15	Klitmøllervej	Brand i container	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
23:23	Amager Strandvej	Redning	Person faldet ca. 5 meter ned ad skrænt. Personen hjulpet op ved hjælp af spil samt en marinebåre og overdraget til ambulancetjenesten.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juni 2021 til kl. 08:00 den 5. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:04	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
03:21	Amagerbrogade	Brand i etageejendom	Det drejede sig om mad, glemt på et komfur der havde givet lidt røgudvikling.