

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. juni 2021 til kl. 08:00 den 17. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:19	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:29	Telemarksgade	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
08:59	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:14	Rymarksvej	Naturbrand	Glødebrand i træstub. Slukket med vandslukker.
09:16	Avedøre Station	Eftersyn	Assistance til politiet.
09:52	Damgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:25	Godthåbsvej	Eftersyn	Anden årsag til blind alarm.
10:51	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:04	Stamholmen	Trafikulykke	Sikring af skadestedet.
12:07	Jyllingevej	Brand i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med vandslukker.
12:17	Sundparken	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. juni 2021 til kl. 08:00 den 17. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:34	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:05	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
13:09	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:20	Hvidovrevej	Brand i garage	Servicefirma har tidligere på dagen været forbi og brændt ukrudt af på arealet. Beboer opdager røg fra garage. Gløder i portkonstruktion af træ. Slukket med et HT-rør.
14:35	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:48	Kronprinsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:22	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
15:23	Kronprinsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
16:26	Frederiksborgvej	Eftersyn	Påsat brand i tøjdele i kælderrum, bragt til det fri og afslukket. Udluftning af kælder foretaget.
16:27	Østbrovej	Naturbrand	Ild i hæk slukket med et HT-rør.
16:31	Gravervænget	Brand i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket før ankomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. juni 2021 til kl. 08:00 den 17. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:41	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:20	Saxogade	Brand i lejlighed	Mindre ildløs i skraldespand, slukket med et HT-rør.
19:47	Fængselsvej	Naturbrand	Ild i el scooter og paller inde i lade. Slukket med et HT-rør og udlagt skum.
00:32	Grøndals Parkvej	Brand i skraldespand	ild i affaldsspand, slukket med vandslukker.
02:29	Fabriksområdet	Naturbrand	Gløder i træstub, slukket med en vandslukker.
06:57	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:02	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.