

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juni 2021 til kl. 08:00 den 18. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:32	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:45	Nørre Farimagsgade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. Ophjælpning af en borger.
09:10	Gothersgade / Kronprinsessegade	Trafikulykke	En person overdraget til ambulancetjenesten og skadested overdraget til politi.
10:26	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
10:49	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:04	Kronprinsessegade	Trafikulykke	Opfejning af vragdele fra trafikulykke.
11:42	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:44	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:54	Skindergade	Forurening	Benzinspild fra motorcykel. Opsamlet og suget benzin fra tank.
13:07	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:16	Kantorparken	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juni 2021 til kl. 08:00 den 18. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:35	Løvestikkevej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:35	Tartinisvej	Ild i Lejlighed	Ild i ovn. Slukket ved ankomst. Skadested overdraget til politi.
14:38	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:58	Park Allé	Trafikulykke	4 biler kørt sammen, ingen personskade. Beredskabet ikke i arbejde.
16:02	Dyringparken	Ild i skraldespand	Slukket med 1 HT-rør.
17:20	Strandlodsvej	Trafikulykke	4 biler involveret. Ingen forurening. Ingen personskade. Sikring af skadested, Politiet tilkaldt som overtog skadestedet.
17:39	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:08	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
18:25	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. Slukket for sprinkler. Stor vandskade. Opsamlet vand med vandskademodul. Værdiredning af møbler og andet inventar. Opsamlet vand på ca 300 M2. Skadeservice overtager på 3 etager.
18:37	Lergravsvej	Ild i container	Ild i stor trækkasse op af bygning. Ved ankomst har anmelder trukket den væk fra bygningen. Ingen brandskade på bygning. Slukket med 1 HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juni 2021 til kl. 08:00 den 18. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:39	Rebæk Alle	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
18:48	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
19:01	Ingrid Marievej	Ild i container	Henkastet engangsgrill i transport/affaldscontainer. Antændt hele containeren. Slukket med HT-rør samt vandkanon fra tankvogn.
19:22	Strandboulevarden	Trafikulykke	Færdselsuheld hvorved køretøj havde påkørt en lygtepæl. Ingen personskade. Politi overtog skadested.
19:23	Jupitervej	Ild i container	Ild i trækonstruktion ved parkerings/lege område slukket med to HT-rør. Væg indtil butikscenters køleanlæg kraftigt varmepåvirket, og blev kølet med HT-rør. Fortog eftersyn af væg på begge sider, intet at bemærke. Politiet overtog.
19:26	Nansensgade	Forurening	Motorcykel stod og lækkede olie, ca 0.20 l olie. Omtalte oliespild opsamlet med absodan.
20:13	Sallingvej	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem 2 biler. Flyttet biler og overdraget skadested til politi.
21:55	Vendsysselvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
22:29	Hovedvagtsgade	Elevatorstop	Melding om person som sad indespærret i elevator, der ikke kunne køre. Elevator var tom ved ankomst.
22:48	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juni 2021 til kl. 08:00 den 18. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:44	Vester Farimagsgade	Ild i lejlighed	Ved ankomst viste det sig at være tale om ild i bålfad på tagterasse.
00:05	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
00:21	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Reel alarm. Gnist fra vinkelsliber, antændt skraldespand i plast. Slukket af håndværker før vores ankomst.
03:12	Oslo Plads	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst
03:30	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
03:44	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:56	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
04:15	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
04:32	Dortheavej	Ild i container	Slukket med et HT-rør.