

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. juni 2021 til kl. 08:00 den 19. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:37	Vognporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:13	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:38	Martin Luther Kings Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:17	Thyvej	Eftersyn	Ild i biopejs som beboer ikke selv kan slukke - slukket med brandtæppe.
12:30	Skovgårdsvej	Ild i bygning	Ass. til lokalt brandvæsen med Drone.
12:41	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:43	Herstedvesterstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
13:11	Herstedvesterstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
13:56	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:30	Lindelundsvej	Trafik ulykke	Trafik ulykke hvor 2. personbiler. Foretaget sikring af skadestedet ved hel afspærring af begge vognbaner i sydgående retning samt ved udlægning af sikringslange. Konstateret at alle personer var kommet ud af køretøjerne. Overdraget 2. patienter for kontrol ved akutberedskabet. Opfejlet vragele samt udlagt 40. ltr. absodan på mindre benzinspild samt overdraget skadestedet til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. juni 2021 til kl. 08:00 den 19. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:56	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:59	Østergårds Allé	Ild i skraldespand	Ild i et haveskur , slukket med haveslange, udført eftersyn.
15:06	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:15	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:19	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget.
15:27	Kaffevej	Forurening	Færdselsuheld mellem en personbil og en motorcykel - sikring af skadested.
16:50	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:26	redningsnummer K	Drukneulykke	Ass. til lokalt brandvæsen med dykker.
18:19	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:56	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:13	Classensgade	Røg fra butik	Ild i ovn, i butik, slukket med 1 HT-rør. Ventileret butikken for røg. Overdraget skadestedet til skadeservice og ejer af butik.
19:23	Vesterbrogade	Ild i transformatorstation	Intet at bemærke da beredskabet møder på adressen, Radius tilkaldt.
20:33	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. juni 2021 til kl. 08:00 den 19. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:07	Ernst Kapers Vej	Ild i container	20. fods container med byggeaffald overtændt. Dæmpet med 2000 l. fra sprøjte samt 7000 l. iblandet skum fra tankvogn. Transporteret med kroghejs og politieskorte til Kraftværksvej ressource center. Her efterslukket med 7000 l. vand og overdraget til centret.
22:28	Refshalevej	Trafik ulykke	Mand kørt ind i en betonblok på ATV. Overgivet til politiet. Skadested sikret ved hjælp af lokale vagter. Ambulance tilkaldt til chokeret.
23:24	Enghavevej	Naturbrand	2. fyrværkeri batterier antændt på kunststof bane. Slukket med 1 vandslukker.
00:54	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:11	Hedemarksvænge	Ild i bil	Ild i to biler - slukket med én HT.