

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. juni 2021 til kl. 08:00 den 22. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:00	Kildevældsgade	Redning	Kat reddet fra tag over 4. Sal med 30 meter drejestige.
09:17	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:44	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
09:47	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:55	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:42	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:56	Esromgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
10:58	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:09	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - fysikforsøg.
11:18	Overgaden Neden Vandet	Forurening	Motorbåd lækker olie. Udlagt flydespærring samt opsugningsmateriale. Politi overtog skadested.
12:08	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:22	Rosengade	Brandalarm	Ild i værelse, slukket med HT-rør. Røg ventileret væk og skadested overdraget til skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. juni 2021 til kl. 08:00 den 22. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:27	Midtager	Brandalarm	Blind alarm, idet anlægget var aktiveret uden påviselig grund.
14:35	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:19	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:49	Svanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
19:53	Elstarvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:37	Ågade / Jagtvej	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem lastvogn og varevogn med anhænger. Sikret skadested. Rengjort kørebane.
20:41	Holstedparken	Ild i skraldespand	Slukket med et HT-rør.
00:47	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
02:27	Thoravej	Ild i bil	Slukket med et HT-rør. Bil overtændt ved ankomst. Politiet overtog skadestedet.
06:50	Fanøgade	Eftersyn	Os fra madlavning. Politiet overtog skadestedet.