

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. juni 2021 til kl. 08:00 den 25. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:56	Magnoliavej	Brand i højhus	Brand i køkken slukket med et HT-rør.
09:31	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:52	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:00	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:28	Messinavej	Eftersyn	Ingen gas, der var formentlig tale om lugtgener fra Prøvestenen.
10:35	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
10:43	Sumatravej	Gaslugt	Ingen gas, formentlig lugtgener fra Prøvestenen.
11:09	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:20	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:32	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
13:02	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:06	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. juni 2021 til kl. 08:00 den 25. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:19	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:41	Italiensvej	Trafikulykke	Sikring af skadestedet, samt oprydning.
14:12	Tagensvej	Elevatorstop	Elevatorstop med 7 personer inde i elevatoren. Åbnet elevatorstole og hjulpet personer ud.
15:13	Lille Kongensgade	Trafikulykke	Oprydning af skadested.
15:49	Torveporten	Trafikulykke	Oprydning af skadested.
16:04	Borups Allé	Trafikulykke	Oprydning af skadested.
20:28	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
21:06	Tofteaasen	Naturbrand	Ild i krat op af bålhytte. Slukket med et HT-rør.
21:27	Dyringparken	Brand i skraldespand	Ild i 10 L skraldespand. Slukket med et HT-rør.
23:44	Roskildevej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
00:43	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:26	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. juni 2021 til kl. 08:00 den 25. juni 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:11	Gammeltoftsgade	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
06:47	Vasbygade	Elevatorstop	Elevatorstop med en person i elevator. Personen hjulpet ud.