

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. juli 2021 til kl. 08:00 den 6. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:23	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:08	Sandbjerggade	Eftersyn	Sendt til vandskade i køkken i stueetage, lækage på varmtvandsrør bag køkkenelement. Ved vores ankomst var beboerne i lejligheden allerede begyndt at tørre vand op på gulvet og der var VVS'er på stedet som fik stoppet vandskaden ved at lukke på hovedvands stophanen. Ejendommens vicevært var tilkaldt og på vej til ejendommen ved vores ankomst. Vi foretog ikke yderligere og kørte igen fra adressen.
12:13	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:00	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:54	Amager Strandvej	Eftersyn	Inspektion for olieforurening på vand med drone. Ikke fundet noget, der kunne tages aktion på.
14:21	Vigerslevvej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten, med ned bæring af tung patient. Afmonteret altandør, og udtaget pt. med drejestige. Politiet overtog skadested.
14:45	Maglelund	Bygn.brand-Etageejendom-Kælder	Glemte spækbræt på komfur.
16:39	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:53	Genforeningspladsen	Eftersyn	Dement borger havde aktiveret Nødhjælps alarm. Person overdraget til Lægebil.
18:47	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. juli 2021 til kl. 08:00 den 6. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:49	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:10	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:22	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
20:29	Hovedvejen	FUH-Fastklemte BIL	Mindre trafikulykke ingen personskade.
20:40	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:03	Rebæk Søpark	Større affaldsoplag i det fri-Brand	Mindre glødebrand i møbler, stillet til stor skrald. Afslukket med 1 HT.
22:26	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
22:45	Statholdervej	Eftersyn	Person havde med lighter eller lignende lavet brandmærker i en hoveddør. Ingen antændelse. Kun sod skader.
22:53	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:11	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:21	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
05:37	Nordens Plads	Eftersyn	Varmtvandsrør sprunget. Loft nedtaget og spændebånd påsat. Påbegyndt vandopsugning. Ejendomsinspektør samt skadesservice overtager

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. juli 2021 til kl. 08:00 den 6. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:20	Classensgade	Eftersyn	Blind alarm, idet en røgalarm var aktiveret uden påviselig grund.