

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. juli 2021 til kl. 08:00 den 7. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:15	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:21	Christianshavns Kanal	Oliefilm på vand	Oliefilm på vand skyldtes tømning af båd der var utæt. Tømning standset og politiet overtog sagen.
10:07	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:40	Landvindingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
11:57	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:53	Øresundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:35	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga asfaltarbejde udfor udluftningskanaler til krybekælder på skole
15:10	Vigerslev Allé	Ild i villa	Antændelse af hoveddør og etageadskillelse efter ukrudtsafbrænding. Nedbrudt dør for adgang til hus. Eftersøgning af hus og ventilation med overtryksventilator. Efterslukning og fjerne antændt materiale. Overdraget til skadeservice og Politi
15:19	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
15:39	Banemarksvej	Ild i Container	Ild i 40 fods container. Slukket med 1 Ht rør og dækket med skum

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. juli 2021 til kl. 08:00 den 7. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:22	Gammel Strand	Brandalarm	ABA alarm i metro tog. IAB. Overdraget til Metroservice
16:49	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:13	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:26	Havneholmen	Eftersyn	Mindre ildløs i Lithium batteri fra drone, smidt ud af anmelder på græsareal. Eftersluttet med 1 HT-rør.
18:33	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:12	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
20:18	Stendam	Min. Forurening	Soloulykke mand skredet ud i rabatten. Holder ikke til gene. Ikke kommet til skade. Sørger selv for borttransport. Intet for beredskabet
20:27	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:36	Guldbergsgade	Min. Forurening	Assisteret Politiet med at sprede absodan på kørebane. Forbrug 10 liter
20:58	Ålekistevej	Eftersyn	Intern røgmelder i opgang. Var ophørt ved ankomst skadested. Intet at se eller måle.
23:00	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
23:18	Jacob Lindbergs Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. juli 2021 til kl. 08:00 den 7. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:52	Tåsingegade	Elevatorstop	Tre personer hjulpet ud af elevator.
01:38	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:55	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:21	Bispeengen	Eftersyn	Assistance til politiet.
07:06	Sydhavnsgade / Frederikskaj	Trafikulykke	Personbil påkørt bagfra af lastbil. 1 tilskadekommen udtaget skånsom af ambulancemandskabet. Patienten kørt til til hospitalet og politiet overtager skadestedet.