

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. juli 2021 til kl. 08:00 den 23. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:22	Frederiksberg Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
08:44	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:19	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:19	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:56	Bredgade	Eftersyn	Eftersyn for brandalarm der er i gang.
10:14	Frederiksborgvej	Eftersyn	Anmelder havde set sort røg fra tag. Foretaget visuel eftersyn fra stige-top samt termografisk scanning af tag med drone, intet at bemærke. Røgen opstod formentlig ifm. opstart af ovn i restaurant.
12:08	Peder Lykkes Vej	Gaslugt	Gaslugt i større område, som viste sig at være diesellugt fra større nærtliggende udgravning.
12:13	Rughavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:14	Julius Valentiners Vej	Ild iButik	Mindre brand i facade efter brug af ukrudtsbrænder. Facade opbrækket og synlig brand slukket af ejer inden ankomst med vand og håndildslukker, hvilket stoppede udviklingen. Eftersyn med termisk kamera, samt endelig afslukning med 1 HT-rør.
12:18	Ryesgade	Eftersyn	Gløder i altankasse. Slukket med trykvandslukker.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. juli 2021 til kl. 08:00 den 23. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:47	Rødbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. Eftersyn samt udluftning foretaget.
13:24	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:16	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
15:01	Sjælør Boulevard	Ild i Bus	Bus med varme bremses. Kølet med vand. Mekaniker tilkaldt.
15:36	Jagtvej	Eftersyn	Kraftig røgudvikling grundet madlavning. Døre til køkken lukket, hvorfor ingen røgspredning til lejlighed. Udluftet, og opsat røgalarm.
15:50	Ved Bellahøj Nord	Elevatorstop	3 mindre børn i elevator. Elevator åbnet med let værktøj.
18:25	Gammel Kongevej	Ild i Lejlighed	Brand i lejlighed på 2. sal. Reddet 1 beboer ud og overdraget til ambulancen og akutlægen for videre behandling. Slukket branden med 1 HT-rør. Foretaget eftersyn af overliggende lejligheder samt hoved- og bagtrappen. Foretaget udluftning samt tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse. Orienteret politiet på stedet.
18:37	Vibeholms Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
19:05	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:22	Overgaden Neden Vandet	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. juli 2021 til kl. 08:00 den 23. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:30	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:15	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:33	Rantzausgade	Tilskadekomst	Assistance til politiet.
01:41	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:21	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:05	Islands Brygge Metro Station	Ild i Skraldespand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
04:10	Borups Alle / Borups Plads	Ild i Skraldespand	Slukket med HT-rør.
04:14	Åboulevard / Blågårdsgade	Ild i Skraldespand	Slukket med HT-rør.