

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2021 til kl. 08:00 den 24. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:32	August Wimmers Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:43	Frederikssundsvej	Trafikulykke	Mindre færdselesuheld. To biler kørt sammen. Skadestedet overdraget til politiet.
11:01	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:23	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:26	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:07	Strandesplanaden	Naturbrand	Ild i træstub, slukket med 1 HT-rør.
14:33	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:03	Sønder Boulevard	Eftersyn	Ild i gryde med olie, slukket af beboer inden ankomst. Flammer har været i kontakt med emhætte. Eftersyn foretaget omkring emhætten, intet at bemærke.
15:17	Masnedøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:29	Stamholmen	Naturbrand	Mindre ildløs i græs. Slukket med 1 HT-rør.
18:00	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:24	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:09	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2021 til kl. 08:00 den 24. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:04	Niels Hemmingsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:22	Solbjergvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
20:23	Azaleagangen	Ild i bygning	Ildløs i kolonihavehus. Slukket med 1 HT-rør og skæreslukker. Hindret brandudbredelse til omkringliggende huse. Skadestedet overdraget til skadeserve.
20:47	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:09	Islands Brygge	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, intet fundet.
22:44	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
23:11	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:29	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:31	Hvidovre Enghavevej	Ild i bygning	Ild i flere containere, stakit, plastlegethus, samt trækrone. Slukket med 2 HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet samt vagt.
00:05	Molestien	Brandalarm	Blind alarm. Melder aktivert grundet affyring af pyroteknik.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2021 til kl. 08:00 den 24. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:32	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig årsag.
01:37	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:50	Pilesvinget	Eftersyn	Ild i fyrværkeribatteri, slukket med 1 HT-rør.
01:55	Neelsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet fundet. Røgalarm opsat på adressen.
03:34	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:40	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm. Melder aktiveret grundet affyring af fyrværkeri.