

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juli 2021 til kl. 08:00 den 27. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:19	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
08:39	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:12	Kanalholmen	Min. Kemikalieudslip	Rekvirering fra politiet. Lille flaske, ukendt indhold. Båret ud i fri luft og sat ned i en tromle.
09:21	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:23	Halvejen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:32	Valby Torvegade	Brandalarm	Brand i ventilationsanlæg. Detektor aktiveret, brandtryk benyttet og sprinkler aktiveret. Branden var slukket af Sprinkler. Mindre Røglugt i Centeret. Ventilation ej muligt. Foretaget indsats med vandstøvsugning og bortskaffelse af vand. Skadestedet overgivet til daglig leder/skadeservice.
13:09	Wilkensvej	Naturbrand-Mindre brand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:15	Lavendelstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:23	Kanalholmen	Ass.-A-sprøjte	Assistance til EOD.
13:45	Nyelandsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:49	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
16:28	Havkajakvej	Min. Oliefilm på vand	Sunket båd i havn lækkede lidt olie/benzin. Så små mængder, at det ikke er muligt at opsamle. Politi og relevante myndigheder er underrettet via VC.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juli 2021 til kl. 08:00 den 27. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:27	Dirch Passers Alle	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand i det fri, slukket af forbi passerende før ankomst.
22:15	Storkens Kvt	Ild i affaldsoplag	Ild i mindre bål. Slukket med et HT-rør.
22:31	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:09	Dirch Passers Alle	Ild i skraldespand	Skraldespand i det fri, slukket med vandflaske.
01:36	Pakkerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
02:07	Stenager	Eftersyn	Eftersyn, intet at bemærke.
02:21	Nordre Digevej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, som var slukket ved beredskabets ankomst. Eftersyn for spredning, intet at bemærke.
03:58	Køgevej	Assistance	Assistance med styrker til naboberedskab.
06:00	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:21	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:47	Banemarksvej	Brandalarm	falsk alarm af anden årsag, Kost har ramt et alarmtryk.