

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. juni 2021 til kl. 08:00 den 1. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:52	Tranehavegård	Ass. Politi	Ass. til Region H og politi.
10:17	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:44	Løvstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:44	Biskop Krags Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:01	Brabrandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:06	Sluseholmen	Eftersyn	Tørkogt gryder, eftersyn foretaget.
14:06	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af pulver fra lækage på produktionsanlæg.
14:12	Støvnæs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
14:58	Park Alle	Forurening	3. Køretøjer involveret i trafik uheld. Sikret skadested, udlagt 20. ltr. absodan, opfejlet vragdele. 1. personbil skubbet ind til siden. Politiet overtog skadestedet.
16:00	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:17	Sommerfuglevej	Forurening	Færdseuheld mellem to personbiler - sikring af skadested.
21:04	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. juni 2021 til kl. 08:00 den 1. juli 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:16	Esplanaden	Nedfaldne el-ledninger	Byggestrøms mast påkørt og væltet ned over 3 biler. Ingen personskade. Skadested overdraget til politiet.
22:22	Georg Brandes Plads	Eftersyn	Ild i træstub.
22:30	Maribovej	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning
01:01	Østerbrogade	Ild i butik	Røg fra butik, slukket med en HT. Lejlighed over brand ventileret vha. naturlig ventilation.
01:15	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:46	Jagtvej	Ild i skraldespand	Ild i 3 affalds containere.
06:30	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
07:11	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.