

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. august 2021 til kl. 08:00 den 3. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:10	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:21	Christians Brygge	Brandalarm	Sprinklerrør utæt pga gennemtæring. Vand inddæmmet og opsamlet.
08:56	Sionsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:09	Johan Krohns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:42	Sionsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:06	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:21	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:55	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:14	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:47	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:03	Åkandevej	Naturbrand-Mindre brand	Mindre brand i affald slukket med HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. august 2021 til kl. 08:00 den 3. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:06	Vennemindevej	Bygn.brand-Lejlighed	Mindre brand i affald slukket med HT-rør. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:21	Slotsherrensvej	Trafikulykke	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En patient overdraget til ambulancetjenesten.
15:36	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:05	Duevej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, mindre vandskade afhjulpet.
17:24	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:46	Toftegårds Allé	Eftersyn	Mindre brand i affald slukket med vandslukker.
17:50	Jesper Brochmands Gade	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:54	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
19:16	Degnehusene	Naturbrand-Mindre brand	Brand i bevoksning slukket med HT-rør.
20:43	Vallensbækvej	Min. forurening-Mindre spild	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
21:11	Lautrupsgade	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre brand i affald slukket med vandslukker.
23:22	Vasbygade	Brandalarm	Beredskabet aflyst inden ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. august 2021 til kl. 08:00 den 3. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:46	Sundholmsvej	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
01:16	Kettegård Alle	Min. forurening-Mindre spild	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
02:24	Kisumparken	Brand-Bil i det fri	Brand i bil slukket med et HT-rør.