

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. august 2021 til kl. 08:00 den 8. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	Vennemindevej	Eftersyn	Røg fra vaskemaskine. Eftersyn foretaget, med termisk kamera. Intet at bemærke.
08:07	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:30	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:16	Banegårdspladsen	Redn.-Fastklemt, Maskine o.l.	Arm fastklemt i bænk, ambulance havde fået armen fri ved beredskabets ankomst.
14:12	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:42	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:52	Bådsmadsstræde	Assistance	Politiet rekvirerer grundet usikkerhed om mulig løs stilladskonstruktion . Drejestige rejst og det kunne konstateres, at konstruktionen var forsvarligt fastgjort.
15:26	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
16:27	Motorring 3	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke, intet for beredskabet. Politi overtager skadested.
18:11	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:16	Æbeløgade	Container i det fri-Brand	Afbrænding af træ i forbindelse med grill. Personerne på stedet vejledt.
00:04	Myggenæsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. august 2021 til kl. 08:00 den 8. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:07	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:13	Ålekistevej	Springtæppe	Assistance til politiet.
04:28	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:29	Brigadevej	Eftersyn	Brandtryk aktiveret på internt anlæg. Glas udskiftet og anlæg resat.