

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. august 2021 til kl. 08:00 den 17. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:19	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:22	Sønder Boulevard	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten. Udrykningen aflyst inden fremkomst.
09:27	Frederiksgade	Eftersyn	Ingen ildløs. Støv fra håndværkere.
09:46	Norgesgade	Ild i lejlighed	Røg fra lejlighed, opbrudt dør for adgang hvor der kunne konstateres tørkogt gryde. Slukket for komfur samt udluftet lejligheden. Skadestedet overgivet til skadeservice og politiet.
11:39	Jægerdammen	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
11:57	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:31	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:21	Stenbakken	Gas-Ledningsbrud, ej antændt	Gasbrud. Skadestedet sikret samt udlagt sikringslange. Fire personer overgivet til ambulancetjenesten. Skadestedet overgivet til gasselskab.
14:07	Halfdansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:21	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. august 2021 til kl. 08:00 den 17. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:48	Fægtesalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:47	Rebæk Søpark	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
18:52	Vognporten	Forurening, mindre spild	Lækage fra bil. Pumpet resterende brændstof op af tanken. Udlagt absodan samt foretaget oprydning.
20:03	Fyensgade	Ild i skraldespand	Ved beredskabets ankomst var der ild i affaldscontainer. Slukket med et HT-rør.
20:22	Peter Bangs Vej	Færdselsuheld	Solouheld. Skadestedet sikret. To personer overgivet til ambulancetjenesten.
21:49	Göteborg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
00:06	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
01:19	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:00	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:06	Vigerslev Alle	Eftersyn	Ild i elinstallation, slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
07:14	Vigerslev Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.