

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. august 2021 til kl. 08:00 den 19. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:25	Nyelandsvej	Min. forurening-v/FUH	Mindre færdselsuheld
09:49	Karlslundvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:56	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:06	Staunings Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:10	Lisbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:41	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:53	Stuiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:24	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:29	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
15:56	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:00	Roskildevej	Min. forurening-v/FUH	To biler i trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. august 2021 til kl. 08:00 den 19. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:00	D B Dirchsens Alle	ISL-Forespørgsel	Eftersyn foretaget, to grene i træ fjernet grundet nedstyrtningsfare. Vej & Park informeret.
17:10	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:11	Havkajakvej	Min. forurening-Oliefilm på vand	Eftersyn i havneareal. Mindre båd sunket for nogle uger siden. Overdraget til politiet. Ingen yderligere opgave for beredskabet.
18:54	Nyelandsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget efter mindre brand i el-installation. Intet at bemærke.
19:18	Blågårds Plads	Større affaldsoplag i det fri-Brand	Beredskabet aflyst inden ankomst.
19:24	Helseholmen	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivert på grund af røg fra defekt pumpe. Foretaget udluftning samt udlagt absodan til opsamling af olie.
19:27	Dahlerupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:48	Vesterfælledvej	Min. forurening-v/FUH	To biler i trafikulykke. Skadestedet sikret. En person frigjort fra køretøj. Tre personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
22:20	Vesterfælledvej	Min. forurening-Mindre spild	Oprydning efter trafikulykke. Udlagt to sække absodan til opsamling af spild.
22:34	Ejbydalsvej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Mindre brand i køkken slukket ved Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
23:29	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel eller lignende.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. august 2021 til kl. 08:00 den 19. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:50	Ben Websters Vej	Bygn.brand-Etageejendom-Kælder	Brand i affald i teknikrum, i parkeringskælder. Slukket med et HT-rør, parkeringskælder samt opgang udluftet.
00:25	Jernbanegade	Elevatorstop	To personer hjulpet ud af elevator.
01:29	Ved Voldgraven	Eftersyn	Eftersyn foretaget, fundet vand i el-installation. Radius tilkaldt.
01:52	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:56	Emdrupvej	Min. forurening-v/FUH	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
03:12	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
04:26	Ved Voldgraven	Eftersyn	Eftersyn foretaget, fundet vand i el-installation. Radius tilkaldt.
05:33	Frederikssundsvej	Min. forurening-Mindre spild	Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
05:48	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:20	Kalvebod Brygge	Min. forurening-Mindre spild	Skadestedet sikret og oprydning foretaget.