

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2021 til kl. 08:00 den 21. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:25	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:27	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:46	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:01	Ågade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af mindre brand i serverrum. Slukket med CO2 slukker, ventilering foretaget. Skadestedet overgivet til teknikker på stedet.
09:25	Greisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:27	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:30	Brydes Allé	Bygningsbrand-Lejlighed	Mindre brand i lejlighed slukket med et HT-rør. Udluftet lejlighed og overdraget skadestedet til skadeservice og politiet.
10:35	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:45	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på dektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2021 til kl. 08:00 den 21. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:48	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
11:11	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:59	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:23	Østrigsgade	Eftersyn	Ild i håndsprits automat. Slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:30	Vesterbrogade	Bygningsbrand-Etageejendom	Mindre brand i køkken der var slukket ved Beredskabets ankomst. Der ventileres og der foretaget eftersyn, intet at bemærke. Skadeservice tilkaldt.
13:55	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:34	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:53	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:45	Indiakaj	Brand i bil i det fri	Brand i bil slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
18:27	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2021 til kl. 08:00 den 21. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:58	Visbygade	Skraldespand i det fri-Brand	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
21:31	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:53	Genforeningspladsen	Brand i bil i det fri	Brand i bil slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
23:57	General Bahnsons Vej	Elevator stop	Tre personer hjulpet ud af elevator.
00:37	Edvard Griegs Gade	Eftersyn	Røg fra lejlighed grundet glemt gryde på komfur. Der udluftes og der foretages eftersyn, intet at bemærke. Skadeservice rekvireret.
00:45	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
02:33	Vigerslev Allé	Eftersyn	Ben fastklemt i baghjul på cykel. Person hjulpet fri.
02:54	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:48	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.