

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2021 til kl. 08:00 den 28. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:04	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:17	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:21	Vendsysselvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:04	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:58	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:00	Filosofvænget	Bygningsbrand-Lejlighed	Røg fra lejlighed grundet tørkogt gryde på komfur. Ventileret lejlighed og opgang. Skadestedet overdraget til politi
12:01	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:12	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
12:46	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:17	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2021 til kl. 08:00 den 28. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:36	Randersgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:10	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af røg fra el-skab. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:37	Hulgårdsvej	Bygningsbrand-Lejlighed	Røg fra lejlighed grundet tørkogt gryde på komfur. Ventilert lejlighed og opgang. Skadestedet overdraget til politi
15:27	Søndre Fasanvej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:10	Sophus Falcks Alle	Gas-Ledningsbrud, ej antændt	Gasledning skåret over i forbindelse med gravearbejde. Skadestedet sikret og Evida tilkaldt.
16:26	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:51	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:11	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
22:13	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
01:24	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2021 til kl. 08:00 den 28. august 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:42	Ved Vesterport	Container i det fri-Brand	Brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
03:08	Kulbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:10	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
04:12	Doris Lessings Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
05:39	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:23	Asiatisk Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
07:29	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig årsag
07:39	Kraftværksvej	Container i det fri-Brand	Brand i større container med metalskrot slukket med CAFS og et HT-rør.